**УТВЕРЖДАЮ:**
**Руководитель межведомственной рабочей группы**
**Муниципальный район Хворостянский**
**_____Дронов В.А.**
подпись Ф. И.О.
**«  »  г.**

# АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № от «_____» ____г.
## ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

**Государственное бюджетное учреждение Самарской области**
**средняя общеобразовательная школа пос. Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области**
(полное юридическое наименование объекта)

**445582 Самарская область, муниципальный район Хворостянский, пос. Масленниково, ул. Школьная д. 11 8(84677) 9-31-35**
**maslennikovo.school@yandex.ru**

**Шустова Наталья Ивановна директор школы**
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта - п. Масленникова Самарская область**

**2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки Самарской области**

**3. Вид деятельности _____образование_____**
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**4. Форма собственности объекта - муниципальная**

**5. Объем предоставляемых услуг _____500 учебных мест_____**
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта** - отдельно стоящее 3-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

**7. Количество и назначение входов -** центральный вход выход, четыре запасных выхода (центральный вход выход,запасной выход левого крыла, запасной выход правого крыла, запасной выход из столовой, запасной выход из кабинета технологии)

**8. Год постройки - 1998г.**

**9. Год последней реконструкции -**

**Описание маршрута следования к объекту:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м **150** | | | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки **школьные автобусы п. Масленниково остановка «Школа»** | | | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | | есть | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть | | |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | |
| Перепады высоты на пути движения | более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| **1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **№ помещений по** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный** | **Фактическая величина, наличие** | **Категории инвалидов** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации при** | **Примечание** |

| плану БТИ | | для инвалидов | | | несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Вход на территорию:** (при наличии ограждения) | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | **≥ 1,2 м** | **1,2м** | К, О | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | + | К, О, Г,С | | |
| | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | **≤ 0,025 м** | **0,025м** | К, С, О | | |
| | Высоту бордюров по краям пешеходных путей | **≥ 0,05 м** | - | К, С, О | | |
| | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | **≥ 0,8 м** | - | С | **создать** | |
| | Ширина тактильной полосы | **0,5-0,6 м** | - | С | **создать** | |
| | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | **наличие** | + | К, О, С | | |
| | **Путь к главному (специализированному) входу в здание:** | | | | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | **≥2,0 м** | **2,0м** | К,О,С | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; | **≥ 1,2 м** | | К,О.С | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | **не менее 2,0 х 1,8 м** | | | | |
| | Указатели направления движения | **наличие** | - | К,О,С | | |
| | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | **наличие** | - | С | | |
| | Места отдыха | **наличие** | + | О,Г,С | Создать | |
| | **Автостоянка и парковка для посетителей** (при наличии) | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | **≤ 50 м** | **150м** | К, О,Г,С | | |
| | Количество машино-мест для инвалидов | **≥ 10% (не менее 1 места)** | **+** | К,О,Г,С | Установить знак «Стоянка для инвалидов» | |
| | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | **наличие** | + | К,О,С,Г | Выполнить разметку парковочных мест и обозначение спецзнаками на горизонтальной поверхности стоянки, | |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | **6 х 3,6 м** | **6 х 3,6 м** | К,О,С,Г | | |
| | **Съезд с тротуара на проезжую часть:** | | | | | |
| | Угол уклона | **≤ 1:12** | 1:12 | К,О,С | | |
| | Ширина | **≥ 1,0 м** | 1,0м. | К,О,С | | |
| | Высота бортового камня | **≤ 0,015 м** | - | С | | |
| | **Открытая лестница** | | | | | |
| | Ширина лестничных маршей открытых | **≥ 1,35 м** | **9,0м.** | О, С | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | лестниц | | | | | |
| | Марш лестницы | **3-12 ступеней** | **2 ступени** | О, С | | |
| | Высота подступенка | **0,12 - 0,15 м** | **0.13м.** | О, С | | |
| | Ширина проступей | **0,35 - 0,4 м** | **0.3м.** | О, С | | |
| | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | **наличие** | **наличие** | О, С | | |
| | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | **наличие** | | С ,О | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | | С | | |
| | Расстояние между поручнями | **≥ 1,0 м** | **0.9- 1,04м.** | О, С | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | **≥ 0,3 м** | **0,3м**. | О, С | | |
| | - поручни на высоте | **0,85 – 0,92 м** | **0.9м.** | О, С | | |
| | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | **≥ 0,8 – 0,9 м** | - | С | | |
| | **Пандус на рельефе** | | **нет** | | | |
| | Высота подъема одного марша | **≤ 0,8 м** | | | | |
| | Уклон | **≤ 8 %** | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0,65 – 0,75 м** | | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| | - расстояние между поручнями | **0,9 - 1,0 м** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | **≥ 0,3 м** | | | | |
| | Длина марша пандуса | **≤ 9 м** | | | | |
| | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | **наличие** | | | | |
| | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | **> 1,5 м** | | | | |
| | Разворотные площадки: | | | | | |
| | - верхнее окончание | **> 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | **> 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | - нижнее окончание | **> 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | | | |
| | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | **высотой 0,1 м** | | | | |

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Крыльцо или входная площадка** | | | | | |
| | Высота площадки | **м** | **0,3м** | | | |
| | Габариты площадки: ширина Х глубина | **≥1,4 х 2 м** | **9.0х2,4м** | С,О | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **или 1, 5 х 1,85 м** | | | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **≥2,2 х 2,2 м** | **13.2*3.2м.** | С,О | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | **наличие** | - | С, О | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | С, О | | |
| | Поперечный уклон в пределах | **1-2%** | **2%** | С, О | | |
| | Навес | **наличие** | + | С, О | | |
| | Водоотвод | **наличие** | + | С, О | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | **≥ 1,0 м** | - | С, Г,К,О | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | + | К,О,С,Г | | |
| | **Лестница наружняя** | **наличие** | - | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | С,Г,К,О | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | _ | С | **создать** | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | - | С | **создать** | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | - | С | **создать** | |
| | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | **наличие** | - | О,С | **установить** | |
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | - | О, С | **установить** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | - | О, С | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | - | О, С | | |
| | Поручни округлого сечения | **0,04 – 0,06 м** | - | Г,С | | |
| | **Пандус наружний** | **наличие** | **есть** | | | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | **1.04м.** | К, О ,С | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | **7%** | К, О,.С | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | **≤ 0,8 м** | **0.3м.** | К, О, С | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | - | К, О, С | | |
| | Разворотные площадки: | | - | | | |
| | - при въезде на пандус | **≥ 1,5 х 1,5 м** | **1.5*1.5м.** | К, О, С | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | **≥ 1,5 х 1,5 м** | - | | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | **≥ 1,5 х 1,5 м** | - | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | + | К, О, С | | |
| | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | **0.9-1.04м.** | К, О, С | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | **0.7м.** | К, С, О | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | **0.9м.** | К, О, С | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | **0.3м.** | К, О, С | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | К, О,С,Г | | |
| | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | - | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Звуковой маяк у входа** | **наличие** | **-** | К,О,Г,С | **установить** | |
| | **Тамбур** | | | | | |
| | Габариты: глубина Х ширина | **≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м** | **2.54х1,9м** | К,О | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | **(Р)** | К, О,С | | |
| | - ширина дверного проема в свету | **≥ 1,2 м** | **1,9м** | К, О | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | **≤ 0,014 м** | **0,2м** | К,О,С | | |
| **2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход левое крыло** | | | | | | |
| | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Крыльцо или входная площадка** | | | | | |
| | Высота площадки | **м** | **0,2м** | К,О,С | | |
| | Габариты площадки: ширина Х глубина | **≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м** | **2.05х1.65м** | К,О,С | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **≥2,2 х 2,2 м** | **-** | К,О,С | реконструкция | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | **наличие** | - | К,О,С | реконструкция | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | К,О,С | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поперечный уклон в пределах | **1-2%** | **2%** | К,О,С | | |
| | Навес | **наличие** | **-** | К,О,С,Г | | |
| | Водоотвод | **наличие** | **+** | К,О,С,Г | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | **≥ 1,0 м** | **-** | | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | **-** | К,О,С,Г, | создать | |
| | **Лестница наружняя** | **наличие** | **-** | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | **-** | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | **–** | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **-** | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **-** | | | |
| | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | **наличие** | **-** | | | |
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | **-** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | - | | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | - | | | |
| | Поручни округлого сечения | **0,04 – 0,06 м** | - | | | |
| | **Пандус наружний** | **наличие** | **нет** | К,О,С | реконструкция | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | | | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | | | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | **≤ 0,8 м** | | | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | | | |
| | Разворотные площадки: | | | | | |
| | - при въезде на пандус | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | | | | |
| | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | **нет** | | | |
| | **Звуковой маяк у входа** | **наличие** | **нет** | К,О,С,Г | **создать** | |
| | **Тамбур** | | | | | |
| | Габариты: глубина Х ширина | **≥ 2,3 х 1,5 м** | **1,57х2,45м** | О,С,К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | **(Р)** | К,О,С | | |
| | - ширина дверного проема в свету | **≥ 1,2 м** | **1,3м** | К,О,С | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | **≤ 0,014 м** | **0,45м** | К,О,С | | |
| | | | | | | |

| 2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход правого крыла | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Крыльцо или входная площадка** | | | | | |
| | Высота площадки | **м** | **0,15м** | О,С,К | | |
| | Габариты площадки: ширина Х глубина | **≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м** | **1.64*2.1м.** | О,С,К | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **≥2,2 х 2,2 м** | - | О,С,К | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | **наличие** | _ | О, С,К | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | О, С,К | | |
| | Поперечный уклон в пределах | **1-2%** | **2%** | О, С,К | | |
| | Навес | **наличие** | **-** | О,С,К | | |
| | Водоотвод | **наличие** | **+** | К,О, С | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | **≥ 1,0 м** | **-** | К,О,С,Г | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | **-** | К,О,С,Г | | |
| | **Лестница наружняя** | **наличие** | **нет** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | | | | |
| | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | **наличие** | | | | |
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | | | | |
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | | | | |
| | Поручни округлого сечения | **0,04 – 0,06 м** | | | | |
| | **Пандус наружний** | **наличие** | **нет** | К,О,С | **установить** | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | | | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | **≤ 0,8 м** | | | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | | | |
| | Разворотные площадки: | | | | | |
| | - при въезде на пандус | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | | | |
| | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | | | | |
| | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | - | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Звуковой маяк у входа** | **наличие** | **-** | | | |
| | **Тамбур** | | | | | |
| | Габариты: глубина Х ширина | **≥ 2,3 х 1,5 м** | **1,65х2,45м** | О,С,К | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | **(Р)** | О,С,К | | |
| | - ширина дверного проема в свету | **≥ 1,2 м** | **1,3м** | О,С,К | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | **≤ 0,014 м** | **0.45м.** | О,С,К | | |
| **2.3. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход из столовой** | | | | | | |
| | **Крыльцо или входная площадка** | | | | | |
| | Высота площадки | **м** | **1.02м.** | К,С,О | | |
| | Габариты площадки: ширина Х глубина | **≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м** | **6.0*2.55м** | К,С,О, | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **≥2,2 х 2,2 м** | - | К,С,О | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | **наличие** | _ | К,С,О | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | К,С,О | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поперечный уклон в пределах | **1-2%** | **2%** | К,С,О | | |
| | Навес | **наличие** | **+** | К,С,О | | |
| | Водоотвод | **наличие** | **+** | К,С,О | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | **≥ 1,0 м** | **-** | К,С,О | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | **-** | К,С,О | | |
| | **Лестница наружняя** | **наличие** | **есть** | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | **+** | К,С,О | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | **-** | К,С,О | **создать** | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **-** | К,С,О | **создать** | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **-** | К,С,О | **установить** | |
| | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | **наличие** | **-** | К,С,О | | |
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | **-** | К,С,О | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | **-** | К,С,О | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | **-** | К,С,О,Г | | |
| | Поручни округлого сечения | **0,04 – 0,06 м** | **-** | К,С,О,Г | | |
| | **Пандус наружний** | **наличие** | **нет** | К,С,О | реконструкция | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | | | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | | | | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | **≤ 0,8 м** | | | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | | | |
| | Разворотные площадки: | | | | | |
| | - при въезде на пандус | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | | | | |
| | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | **-** | | | |
| | **Звуковой маяк у входа** | **наличие** | **-** | | | |
| | **Тамбур** | | | | | |
| | Габариты: глубина Х ширина | **≥ 2,3 х 1,5 м** | **1.,93х2.3м** | К,С,О | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | **(Р)** | К,С,О | | |
| | - ширина дверного проема в свету | **≥ 1,2 м** | **1.2м** | К,С,О | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | **≤ 0,014 м** | **0,45м** | К,С,О | | |
| | | | | | | |

| 2.4. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) запасной выход из кабинета технологии | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Крыльцо или входная площадка** | | | | | |
| | Высота площадки | **м** | **1.02м.** | | | |
| | Габариты площадки: ширина Х глубина | **≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м** | **6.0*2.55м** | К,С,О | | |
| | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | **≥2,2 х 2,2 м** | - | К,С,О | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | **наличие** | _ | К,С,О | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | К,С,О | | |
| | Поперечный уклон в пределах | **1-2%** | **2%** | К,С,О | | |
| | Навес | **наличие** | **+** | К,С,О | | |
| | Водоотвод | **наличие** | **+** | К,С,О | | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | **≥ 1,0 м** | **-** | К,С,О | | |
| | Информация об объекте | **наличие** | **-** | К,С,О | | |
| | **Лестница наружняя** | **наличие** | **есть** | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | + | К,С,О | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | - | К,С,О | **создать** | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | - | К,С,О | **создать** | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | - | К,С,О | **установить** | |
| | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | **наличие** | - | С,О | | |
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | - | С,О | | |
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | - | С,О | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | - | С,О | | |
| | Поручни округлого сечения | **0,04 – 0,06 м** | - | С,О | | |
| | **Пандус наружний** | **наличие** | **нет** | | | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | | | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | **≤ 0,8 м** | | | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | | | |
| | Разворотные площадки: | | | | | |
| | - при въезде на пандус | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | -промежуточная с поворотом направления движения | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | | | |
| | - расстояние между поручнями | **0,9-1,0 м** | | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | | | | |
| | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | **наличие** | | | | |
| | **Наружный подъемник** вертикальный (В), наклонный (Н) | **наличие** | - | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Звуковой маяк у входа** | **наличие** | **-** | | | |
| | **Тамбур** | | | | | |
| | Габариты: глубина Х ширина | **≥ 2,3 х 1,5 м** | **2.24х1.73м** | К,С,О | | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | **наличие** | **(Р)** | К,С,О | | |
| | - ширина дверного проема в свету | **≥ 1,2 м** | **1.2м** | К,С,О | | |
| | - высота порога наружного, внутреннего | **≤ 0,014 м** | **0,45м** | К,С,О | | |

## 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
## (для доступа в зону оказания услуги)

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | **Лестница на уровень 1-го этажа** | | | | | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **-** | С | **создать** | |
| | Поручни с двух сторон | **наличие** | **-** | К,С,Г,О | **установить** | **Установить 2-ой поручень** |
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | **-** | К,С,Г,О | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, | **≥ 0,3 м** | **-** | | **установить** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | внизу с не травмирующим окончанием | | | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **-** | С | **установить** | |
| | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | **нет** | | | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | | | | |
| | Уклон | **≤ 8%** | | | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | | | |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | | | | |
| | **Пандус переносной** | **наличие** | **есть** | | | |
| | **Подъемник для инвалидов:** | | **есть** | | | |
| | - стационарный | **наличие** | **-** | | | |
| | - мобильный | **наличие** | + | К,О | | |
| | **Коридоры/холлы** | | | | | |
| | Ширина полосы движения | **≥ 1,2 м** | **2,0м** | К,О | | |
| | Разворотные площадки | **≥ 1,5 х 1,5 м** | **2.0х2.0м** | К,О | | |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | **наличие** | - | К, Г, С,О | | |
| | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | **наличие** | - | К, Г, С,О | создать | |
| | Речевые информаторы и маяки | **наличие** | - | К,Г,С,О | **установить** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | **наличие** | - | К,Г,С,О | **установить** | |
| | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | - | К,Г,С,О | **установить** | |
| | Тактильная схема | **наличие** | - | К,Г,С,О | **установить** | |
| | **Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):** | **наличие** | - | К, О, С, Г | Создать | |
| | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | **≥ 1 на этаж** | | К,О,С | | |
| | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | **≥ 1 на этаж** | | К,О,С | | |
| | **Навесное оборудование**, выступ в зону движения | **≤ 0,1 м** | | К,О | | |
| | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | **0,6 м** | | С | | |
| | **Лестница на 1 этаже** (в коридорах) | | **есть** | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | - | С | | |
| | Контрастная маркировка | **наличие** | - | С | | |
| | Поручни с двух сторон на лестнице | **наличие** | - | О,С | | |
| | - горизонтальные завершения поручней | **наличие** | - | О,С | | |
| | **Пандус внутренний на этаже** | | **нет** | | | |
| | Ширина марша | **≥ 1,0 м** | | | | |
| | Уклон | **≤ 8 %** | | | | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | **наличие** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разворотные площадки внизу, вверху | **≥ 1,5 х 1,5 м** | | | | |
| | Поручни с двух сторон: | **наличие** | | | | |
| | - на высоте (нижний поручень) | **0, 65-0,75 м** | | | | |
| | - на высоте (верхний поручень) | **0,85 – 0,95 м** | | | | |
| **Лестница межэтажная** (в зону оказания услуги) **левая и правая** | | | | | | |
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | **0,6 м** | **-** | С | **создать** | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | **наличие** | **-** | С | **создать** | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | **наличие** | **-** | С | **создать** | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | **наличие** | **-** | С,О | **установить** | **Установить поручни со 2-ой стороны** |
| | - на высоте | **0,85 – 0,95 м** | **-** | | | |
| | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | **≥ 0,3 м** | **-** | С,О | **установить** | |
| | - указатели номера этажа на поручне тактильные | **наличие** | **-** | С,Г | **установить** | |
| | **Лестница №** (вкладка при наличии других лестниц) | | | | | |
| | **Лифт пассажирский и грузовой** | **наличие** | **нет** | | | |
| | Кабина: | | | | | |
| | - габариты (глубина х ширина) | **≥ 1,5 х 1,7 м** | | | | |
| | - ширина дверного проема | **≥ 0,95 м** | | | | |
| | - Поручни | **наличие** | | | | |
| | Световая и звуковая информация в кабине о | **наличие** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | движении лифта | | | | | |
| | Знак доступности | **наличие** | | | | |
| | Указатели номера этажа напротив лифта | **наличие** | | | | |
| **4.0 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на 1 этаже для девочек** | | | | | | |
| **№ помещений по плану БТИ** | **Наименование элементов объекта** | **Норматив доступности, установленный для инвалидов** | **Фактическая величина, наличие** | **Категория для которых установлен норматив** | **Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| | Санузел для инвалидов | **наличие** | **есть** | К,О,С | | |
| | Знак доступности помещения | **наличие** | + | К,О,С | | |
| | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | - | К,С,,О | **создать** | |
| | Ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | **0.9м.** | К, О | | |
| | Открывание дверей | **наружное** | **наружное** | | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **0,3 м** | **-** | С | | |
| | Количество кабинок | **≥ 1 шт.** | **-** | | | |
| | • ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | **-** | | | |
| | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | **≥ 1,8 х 1,65 м** | **-** | | | |
| | - опорные поручни | **наличие** | **--** | | | |
| | в т.ч. откидные | **наличие** | **-** | | | |
| | - знак доступности кабины (при необходимости) | **наличие** | **-** | | | |
| | Размеры универсальной кабины | **≥ 2,2 х 2,25 м** | **-** | | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | **≥ 0,75 м** | **0.9м.** | К | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | - | О | | |
| | Знак доступности кабины на высоте | **1,35 м** | - | К,С,О | | |
| | Раковина: с опорным поручнем | **наличие** | + | К, О | | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | **≥ 1,30 х 0,85 м** | **1.3*0.9м.** | К | | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | **0,75 – 0,85 м наличие** | **0.83м.** | К | | |
| | Писсуар располагать на высоте от пола | **≤ 0,4 м или вертикальной формы** | - | | | |
| | Габариты поддона (трапа) | **≤ 0,9 х 1,5 м** | - | | | |
| | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | **≤ 0,48 х 0,85 м** | - | | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **30 см** | - | | | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | **наличие** | - | | | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат** | | | | | |

## 4.1. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1-го этажа для мальчиков

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | Санузел для инвалидов | **наличие** | **есть** | | |
| | Знак доступности помещения | **наличие** | - | К,О,С | создать |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | - | К,О,С | создать |
| | Ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | **0.9м.** | К, О | |
| | Открывание дверей | **наружное** | **наружное** | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **0,3 м** | - | С | создать |
| | Количество кабинок | **≥ 1 шт.** | - | | |
| | • ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | - | | |
| | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | **≥ 1,8 х 1,65 м** | - | | |
| | - опорные поручни | **наличие** | -- | | |
| | в т.ч. откидные | **наличие** | - | | |
| | - знак доступности кабины (при необходимости) | **наличие** | - | | |
| | Размеры универсальной кабины | **≥ 2,2 х 2,25 м** | - | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | **≥ 0,75 м** | **0.9м.** | | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | - | | |
| | Знак доступности кабины на высоте | **1,35 м** | - | | |
| | Раковина: с опорным поручнем | **наличие** | + | К | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | **≥ 1,30 х 0,85 м** | **1.3*0.9м.** | К | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | **0,75 – 0,85 м наличие** | **0.83м.** | К | |
| | Писсуар располагать на высоте от пола | **≤ 0,4 м или вертикальной формы** | - | | |
| | Габариты поддона (трапа) | **≤ 0,9 х 1,5 м** | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | **≤ 0,48 х 0,85 м** | - | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **30 см** | - | С | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | **наличие** | - | К, О, С | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат** | | | | |

**4.2. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на 2-м этаже**

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | Санузел для инвалидов | **наличие** | **есть** | | |
| | Знак доступности помещения | **наличие** | - | К | создать |
| | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | - | С | создать |
| | Ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | **0.9м.** | К, О | |
| | Открывание дверей | **наружное** | **наружное** | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **0,3 м** | - | С | |
| | Количество кабинок | **≥ 1 шт.** | - | К, О | |
| | • ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | - | К, О | |
| | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | **≥ 1,8 х 1,65 м** | - | К | |
| | - опорные поручни | **наличие** | -- | К, О | |
| | в т.ч. откидные | **наличие** | - | К | |
| | - знак доступности кабины (при необходимости) | **наличие** | - | К | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Размеры универсальной кабины | **≥ 2,2 х 2,25 м** | **-** | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | **≥ 0,75 м** | **0.9м.** | К | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | - | О | |
| | Знак доступности кабины на высоте | **1,35 м** | - | К, О | |
| | Раковина: с опорным поручнем | **наличие** | + | К, О | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | **≥ 1,30 х 0,85 м** | **1.3*0.9м.** | К | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | **0,75 – 0,85 м наличие** | **0.83м.** | К, О | |
| | Писсуар располагать на высоте от пола | **≤ 0,4 м или вертикальной формы** | - | К | |
| | Габариты поддона (трапа) | **≤ 0,9 х 1,5 м** | - | К, О | |
| | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | **≤ 0,48 х 0,85 м** | - | К, О | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **30 см** | - | С | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | **наличие** | - | К, О, С | |
| | **Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат** | | | | |

**4.3 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ на 3-м этаже**

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Санузел для инвалидов | **наличие** | **есть** | | |
| | Знак доступности помещения | **наличие** | - | К,С,О | создать |
| | Тактильная маркировка санузла | **наличие** | - | С | создать |
| | Ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | **0.9м.** | К, О | |
| | Открывание дверей | **наружное** | **наружное** | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **0,3 м** | - | С | |
| | Количество кабинок | **≥ 1 шт.** | - | | |
| | • ширина дверного проема | **≥ 0,9 м** | - | | |
| | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | **≥ 1,8 х 1,65 м** | - | | |
| | - опорные поручни | **наличие** | -- | | |
| | в т.ч. откидные | **наличие** | - | | |
| | - знак доступности кабины (при необходимости) | **наличие** | - | | |
| | Размеры универсальной кабины | **≥ 2,2 х 2,25 м** | - | | |
| | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | **≥ 0,75 м** | **0.9м.** | К | |
| | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | **наличие** | - | О | |
| | Знак доступности кабины на высоте | **1,35 м** | - | | |
| | Раковина: с опорным поручнем | **наличие** | + | К | |
| | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | **≥ 1,30 х 0,85 м** | **1.3*0.9м.** | К | |
| | - высота раковины с опорным поручнем | **0,75 – 0,85 м наличие** | **0.83м.** | К | |
| | Писсуар располагать на высоте от пола | **≤ 0,4 м или вертикальной** | - | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **формы** | | | |
| | Габариты поддона (трапа) | **≤ 0,9 х 1,5 м** | - | | |
| | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | **≤ 0,48 х 0,85 м** | - | | |
| | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | **30 см** | - | С | |
| | Оборудование системой тревожной сигнализацией | **наличие** | - | К, О, С | |

## 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | **Визуальные средства информации о предоставлении услуги** | **наличие** | - | К, О, Г, С | создать |
| | **Надписи:** | **наличие** | - | К, О, Г, С | создать |
| | размещение на высоте | **≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м** | - | К, О, Г, С | |
| | высота прописных букв | **≥ 0,075 м** | | К, О, Г, С | |
| | освещенность | **наличие** | + | К, О, Г, С | |
| | **Указатели, пиктограммы** | **наличие** | - | К, О, Г, С | |
| | размещение на высоте | **1,3 – 1,4 м** | | К, О, Г, С | |
| | высота прописных букв | **≥ 0,075 м** | | К, О, Г, С | |
| | освещенность | **наличие** | + | К, О, Г, С | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Тактильные средства информации о предоставлении услуги** с цифрами, буквами по Брайлю | **наличие** | **-** | С | **создать** |
| | высота размещения | **1,3 – 1,4 м** | | С | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | **наличие** | **-** | С | **установить** |
| | на кнопках управления лифта | **наличие** | | С | |
| | на кабинах санитарно-бытовых помещений | **наличие** | - | С | **установить** |
| | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | **Наличие (не менее 1шт)** | - | С,К,О,Г | **установить** |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | **Наличие (не менее 1шт)** | - | Г | **установить** |
| | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | **наличие** | - | К,С,О,Г | **установить** |
| | Речевые информаторы и маяки | **наличие** | **-** | С,К,О,Г | **установить** |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | **наличие** | **-** | С,К,О,Г | **установить** |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | **наличие** | **-** | К,С,О,Г | **установить** |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | **наличие** | **-** | К, С, О, Г | **установить** |
| | | | | | |

## 6. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

**Территория, прилегающая к объекту:** Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м. На автостоянке для инвалидов произвести бетонирование или асфальтирование площадки произвести разметку парковочных мест и обозначить их спец. знаками на горизонтальной поверхности покрытия стоянки.

**Входная группа.** Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м, произвести контрастную маркировку крайних ступеней. По краям ступеней , не примыкающим к стенам выполнить бортики высотой не менее 0,2м.При ширине лестницы более 4м произвести установку разделительных поручней круглого сечения диаметром 0,04-0,06м высотой 0,85-0,95м с горизонтальным завершением длиной 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить звуковой маяк у входа.

**Пути движения на объекте.** Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Установить опорные поручни на лестницах высотой 0,95м с горизонтальным завершением 0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы.

**Зона оказания услуги.** Установить тактильную информацию на кабинетах со стороны ручки двери. Оборудовать сидячие места для отдыха инвалидов–опорников.

**Санитарно-бытовые помещения.** Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м ( или вертикальной формы) от пола. Установить кабину и оборудовать ее системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

**Средства информации и телекоммуникации.** Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Установить текстовые средства связи с «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель организации»

Председатель Хворостянской РОО СОО ООО ВОИ

_____Шалашова Г.И.

«  »  г.

Директор школы _____Н.И. Шустова

«  »  г.

## Приложения

1 Фото 1(.прилегающая территория) в электронном виде.
2. Фото 2 входная группа (центральный вход)
3. Фото 2.1 входная группа (запасной выход левое крыло)
4. Фото 2.2 входная группа (запасной выход правого крыла)
5. Фото 2.3 входная группа (запасной выход из столовой)

6. Фото 2.4 входная группа (запасной выход из кабинета технологии)
7. Фото 3  пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)
8. Фото 4 Санитарно-бытовые помещения на 1 этаже для девочек.
9. Фото 4.1 Санитарно-бытовые поиещения 1 го этажа для мальчиков
10. Фото 4.2 Санитарнр-бытовые помещения на 2-м этаже.
11. Фото 4.3 Санитарно-бытовые помещения на 3-м этаже.
12. Фото 5.0 Средства информации и телекоммуникации на объекте.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)