



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 338-96-06; E-mail: GU@63.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Приволжский и Хворостянский управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

446250, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безенчук, ул. Лермонтова, д. 23

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 126/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Масленниково
муниципального района Хворостянский Самарской области

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки №126 от
«02» сентября 2021 года в период с «07» сентября 2021 г. по «14» сентября 2021 г.

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

работы по муниципальным районам Приволжский и Хворостянский управления

(органа государственного пожарного надзора)

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Самарской области майором внутренней службы

Потаповым Максимом Григорьевичем

проведена внеплановая выездная проверка Государственного бюджетного

(контрольное (надзорное) мероприятие)

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная

школа пос. Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области,

расположенного по адресу: 445582, Самарская область, Хворостянский район,

пос. Масленниково, ул. Школьная, 11,

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)
 Шустова Наталья Ивановна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В подвальном этаже допущено складирование мебели, оборудования и других материалов.	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее – ППР в РФ).	01.07.2022	
2.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности применяемых на объекте облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен и покрытия полов путей эвакуации (линолеум).	п. 25 ППР в РФ.	01.07.2022	
3.	На объекте не хранится (не представлена) документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов в отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем.	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 11 ст. 87 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п. 25 ППР в РФ.	01.07.2022	
4.	Допускается групповая прокладка кабельных изделий без обозначения (подвал).	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.11 таб. 2 ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	01.07.2022	
5.	На кабели, проложенные открытым способом не представлены серти-	п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;	01.07.2022	

фликаты соответствия (кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение).	ст. 1, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82, ч. 4 ст. 145 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГБОУ СОШ пос. Масленниково

м.р. Хворостянский Самарской области

Шустова Н.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по м.р. Приволжский и

Хворостянский УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Самарской области майор внутренней службы

Потапов М.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)